



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Gas alert MICRO 5 IR CO2IR/LEL/O2/CO/H2

Codice: FG110042

FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS

Descrizione

Gas Alert Micro 5ÁÜÁ [} ãt | æ^Áð [Áæð gas pericolosi (Acido solfidrico, Monossido di carbonio, Ossigeno, Combustibili, Anidride carbonica), tramite un sensore ad infrarossi.

CERTIFICAZIONE ATEX



CERTIFICAZIONE ATEX

Categoria	Colore	Öã] [} aà qãe Á/æ là Su produzione: U A magazzino:
Û a) cãue ÁÔæl(}^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
	EN 60079-0	In presenza di: CO2IR, LEL, O2, CO, H2S.
	EN 60079-1	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette
	EN 60079-11	condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
1	EN 60079-26	
	ATEX Valori:II 1G Ex da ia IIC T4 or FHÍ ÈINC Ga (M5), II 2 G Ex d ia IIC T4 or FHÍ ÈINC Gb (M5IR)	
	Valori:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	
Destrezza		Manutenzione